



«Утверждено»  
Приказом министерства  
здравоохранения  
Кыргызской Республики  
От «05» июня 2014 года №310

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ  
Межрайонный Центр профилактики заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологического  
надзора города Жалал-Абад  
наименование административной территории

№ 45

« 07 » 04 2025г.

## АКТ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ

О соответствии объекта санитарно-эпидемиологическим правилам, нормам и  
гигиеническим нормативам

1. “ Колледж Современного Международного Университета ”  
(наименование объекта, предприятия)  
Жалал-Абад обл. г.Жалал-Абад ул.Н.Айтматова №18  
(адрес, принадлежность)

### 2. Представленные документы:

Заявления от 04.04.2025г Свидетельство о государственной регистрации №912865 от  
12.09.2006года ИНН:3100300212183 от 12.09.2006г.  
решение, распоряжение местной государственной администрации (№, дата выдачи, территориальная единица)

документы, подтверждающие права собственности, договор об аренде (№, дата выдачи, орган выдачи)

технические и технологическая документация (ТУ, ТИ)

Акт санитарного-эпидемиологического обследования от 07.04.2025года МР ЦПЗиГСЭН  
акт санитарного обследования (дата, территориальный орган государственной санэпидслужбы)

### 3. В результате экспертизы представленной документации и обследования объекта установлено:

3.1 Строение специального строительства  
специального строительства, приспособленное, реконструируемое

3.2 Перечень помещений: помещение достаточно, “ Колледж Современного  
Международного Университета ”

3.3 Общая площадь на 1 рабочее место 4,50м<sup>2</sup> высота 3,5метра  
норма не менее 4,5 кв метра фактически норма не менее 2,5 метра фактически

3.4 Внутренняя отделка помещений: -Соответствует  
(соответствует виду производства)

3.5 Водоснабжение -Централизованное

3.6 Горячее водоснабжение -Местное электронагреватель  
центральное, местное, электронагреватель

3.7 Канализация - Централизованное  
центральная, местная


3.8 Вентиляция -Естественная,  
естественная, приточно-вытяжная, вытяжная, приточная

3.9 Освещение -Искусственное и естественное  
естественное, искусственное

3.10 Отопление -Местное электрическое  
централизованное, местное

3.11 Санитарно-бытовые помещения -Гардеробные, туалет, умывальные  
гардеробные, душевые, туалет, умывальные

3.12 Сведения о прохождении медицинских осмотров: прошли



4. Особые отметки: Медицинский центр оснащен согласно приказа МЗ КР №212 от 25.04.2013 год «О порядке проведения лицензирования частной медицинской практики в МЗ КР»

3. Объект: “ Колледж Современного Международного Университета ”  
Жалал-Абад обл. г. Жалал-Абад ул. Н. айтматова-18  
( Наименования объекта, адрес нахождения).

Соответствует требованиям: ППИ КР №201 от 11.04.2016 года « Об утверждении актов в области общественного здравоохранения» «Санитарно-эпидемиологические требования к лечебно-профилактическим организациям». Закона КР Технический регламент «Безопасность зданий и сооружений №57 от 27.06.2011 г.

Главный Государственный санитарный врач (заместитель) города Жалал-Абад  
(подчеркнуть) наименование территориального органа



подпись

Р.К.Ураимов.

ф.и.о.

Настоящее заключение действительно до: « 07 » 04 2026 года.

В случае не соблюдения санитарных норм и правил, предъявляемых к данному объекту, санитарно-эпидемиологическим нормам, правилам и гигиеническим нормативам отзывается Центром профилактики заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологического надзора до устранения выявленных нарушений.

Ознакомлен (Подпись получателя акта о соответствии Технического регламента).

Дарбанов.М.Э  
ф.и.о.

подпись \_\_\_\_\_  
(без подписи недействительно)

Тел 5-31-41